

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИЯХ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

И НАРУШЕНИЯХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ПЕРИОД С 1 ДЕКАБРЯ 2004 г. ПО 15 ЯНВАРЯ 2005 г.

03.12.04 ОАО «ВгКС» (г. Волгоград). 21 ч. Порыв тепловой сети (150 мм). Отключено отопление четырех жилых домов, школы, двух детских садов Дзержинского р-на г. Волгограда. **05.12.04.** 14 ч 40 мин. Из-за отключения электроснабжения котельной «Мансардная» прекращено отопление 50 жилых домов Краснооктябрьского р-на г. Волгограда.

05.12.04 ОАО «Кировэнерго» (Кировская обл.). 10 ч 20 мин. Аварийное отключение котлоагрегата К-2 на ТЭЦ-4 из-за шума в топке. Причина – разрыв трубки пароперегревателя 2-й ступени (без последствий для станции и потребителей).

06.12.04 ОАО «ВгКС» (г. Волгоград). 11 ч 50 мин. Разрыв теплосети диам. 273 мм, отключение отопления и горячего водоснабжения 27 жилых домов, лечебного учреждения, школы Тракторозаводского р-на г. Волгограда.

07.12.04

МУП Хоринское ТКО (Республика Бурятия). Загорание угля при эксплуатации водогрейного котла «Братск-0,63». Машинист котельной скончался от отравления угарным газом.

РМУП ЭСК (Ростовская обл.) Разрыв высоковольтной ЛЭП. Остановлены котельные «Нагибина, 43» и «Краснодонская, 1». Нарушено теплоснабжение шести потребителей.

Ростовтеплосеть, «Ростовэнерго» (Ростовская обл.). 11 ч 30 мин. Разрыв теплотрассы диам. 500 мм по ул. Пушкинской (г. Ростов).

ОАО «ВгКС» (г. Волгоград). 9 ч 50 мин. Отключение электроэнергии (ремонт фидера в котельной 111). Прекращено горячее водоснабжение 87 жилых домов Кировского р-на г. Волгограда. 11 ч 30 мин. Разрыв теплотрассы диам. 273 мм, отключение отопления и горячего водоснабжения семи жилых домов, детского сада, лечебного учреждения Тракторозаводского р-на г. Волгограда.

08.12.04 ОАО «Томскэнерго» (Томская обл.). 11 ч 40 мин. Разрыв тепломагистрали диам. 600 мм и отключение ее от Томской ГРЭС. Температура наружного воздуха –17 °С. Прекращено теплоснабжение 76 жилых домов, пяти детсадов, двух школ, больницы, 63 других объектов.



09.12.04 МУП котельная «Амбулаторная, 95» (Ростовская обл.). 6 ч. Отключение электроэнергии РГЭС, вызвавшее остановку котельной «Амбулаторная, 95». Нарушено теплоснабжение двух потребителей.

10.12.04

ОАО «ВГКС», г. Волгоград. 9 ч. Разрыв теплосети диам. 125 мм и отключение отопления пяти жилых домов в Советском р-не г. Волгограда. 11 ч 40 мин. Разрыв теплосети диам. 200 мм и отключение отопления 28 жилых домов в Кировском р-не г. Волгограда.

Котельная «АСАО», с. Оленёк (Республика Саха (Якутия)). Нарушение технологического режима работы котла привело к аварийной остановке котельной (из двух котлов «Братск-19» работал один, на дизельном топливе из-за отсутствия газоконденсата) в жилом секторе микрорайона «Строитель». Котельная отапливает 20 домов (181 чел.), пять из них имеют печное отопление.

12.12.04 ОАО «ВГКС» (г. Волгоград). 21 ч 20 мин. Разрыв теплосети и отключение горячего водоснабжения семи жилых домов в Тракторозаводском р-не г. Волгограда.

13.12.04 МУП «Тепловые сети г. Владикавказа» (Республика Северная Осетия – Алания). 4 ч. Вышли из строя циркуляционные насосы. В связи с этим остановлена котельная.

16.12.04 МУП ТКЭ (Ростовская обл.). 6 ч 35 мин. Пожар в жилом доме по ул. Островского, 57. Прекращено электроснабжение микрорайона. Остановлены котельные «Пушкинская, 42» и «Пушкинская, 44». Нарушено теплоснабжение пяти жилых домов.

19.12.04 ОАО «Ленэнерго» РАО «ЕЭС России» (Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 85–89). Разрыв теплосети 2-й Южной тепломагистрала. Проходившая мимо женщина получила ожоги, приведшие к смерти.

21.12.04 Усть-Майский улус (Республика Саха (Якутия). 7 ч 30 мин. Остановлена котельная «ДОК» из-за аварийной течи двух котлов КСВ-0,65. Частично разморожена система отопления в четырех жилых домах. Температура наружного воздуха –46 °С.

22.12.04 ОАО «ВГКС» (г. Волгоград). 10 ч. Разрыв теплосети диам. 500 мм. Отключено отопление и горячее водоснабжение 60 жилых домов Советского р-на г. Волгограда.

23.12.04

ОАО «ВГКС» (г. Волгоград) 7 ч 15 мин. Разрыв экранной трубы котла №4 НР-18 в котельной ВЭКАФ. Прекращено горячее водоснабжение пяти жилых домов, школы и детского сада. 9 ч 40 мин. Разрыв теплосети диам. 219 мм. Отключено отопление лица, детского комбината, шести жилых домов.

МУП ТКЭ «Ростовэнерго», РАО «УЭС России» (Ростовская обл.). Разрыв теплотрассы диам. 150 мм в р-не ул. Гагринской – Тимошенко. Нарушено теплоснабжение трех жилых домов.

ОАО «Ленэнерго» РАО «ЕЭС России» (Ленинградская обл.). *22 ч 50 мин.* Тепломагистраль diam. 1000 мм «Автовская» отключилась от ТЭЦ-14 из-за скрытого дефекта. Температура воздуха -5°C . Прекращено теплоснабжение 324 зданий (в том числе 25 детских и четырех лечебных учреждений).

24.12.04 ОАО «Усть-Кутремтехснаб» (г. Усть-Кут, Иркутская обл.). Утечка воды в районной котельной с разрушением элементов котлоагрегата и воспламенением жидкого топлива (мазута) перед фронтом котла, которое было погашено пожарными в течение 30 мин. Причины утечки не выяснены. Пострадавших нет. В результате аварии временно нарушено теплоснабжение 29 жилых домов, в основном частных малоэтажных, и детского сада. С целью исключить замораживание отопительной системы в ней была обеспечена циркуляция нагретой воды.

27.12.04 ОАО «ВгКС» (г. Волгоград). *9 ч 45 мин.* Разрыв теплосети diam. 219 мм и отключение отопления двух жилых домов Советского р-на г. Волгограда.

28.12.04

РМУП ЭСК (Ростовская обл.). *16 ч.* Разрыв теплотрассы diam. 200 мм и отключение отопления трех жилых домов.

ОАО «Ленэнерго», РАО «ЕЭС России» (Ленинградская обл.). *15 ч.* Отключение участка тепломагистрали «Северная» diam. 1000 мм от ТЭЦ-14 из-за разрыва. Прекращено теплоснабжение 554 зданий.

Тепловые сети ОАО «Ленэнерго» (Ленинградская обл.). *0 ч 20 мин.* Повреждение магистрального трубопровода. Отключено теплоснабжение 663 зданий на Васильевском острове.

01.01.05 ОАО «Ленэнерго» (Санкт-Петербург). *7 ч 10 мин.* Участок распределительной сети отключен от тепломагистрали «Северная» из-за разрыва. Температура воздуха 0°C . В образовавшейся промоине пострадали три человека. Одна женщина погибла. Прекращено теплоснабжение 61 здания.

02.01.05

ОАО «Чукотэнерго», РАО «ЕЭС России» (Чукотский АО). Машинист котельной обнаружил на приемной решетке топливоподачи ст. № 1 Чаунской ТЭЦ моториста топливоподачи без признаков жизни.

ОАО «ВгКС» (г. Волгоград). *7 ч 40 мин.* Нарушение электроснабжения котельных 271, 247, «Новорядская, 73» привело к отключению отопления и горячего водоснабжения 29 жилых домов, двух детских садов, лечебного учреждения, шести административных зданий. *10 ч 10 мин.* Из-за нарушения электроснабжения котельной «Гимназия, 236» отключено отопление и горячее водоснабжение 45 жилых домов, лечебного учреждения, административного здания. *11 ч 30 мин.* Вследствие течи котла 135/1 отключено отопление и горячее водоснабжение восьми жилых домов, детского сада.