



Несчастные случаи со смертельным исходом

17.06.05 Разгерметизация сливного рукава и выброс жидкой фазы СУГ на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции № 6 Управления «Мосавтогаз» (47-й км внешней стороны МКАД) при сливе СУГ из автоцистерны ППЦТ. От воздействия СУГ получил смертельную травму машинист.

14.10.05 Несчастный случай со смертельным исходом в котельной № 12 Георгиевского МУП «Теплосеть» (г. Георгиевск Ставропольского края) – отравление оператора котельной оксидом углерода.